



PRÜFBUCH

für elektrische Anlagen nach DIN VDE 0100-718 und VDE 0108-100

Prüfbogen

Wartungsvertragnr.: _____

Revision am: _____

a) Spez. Gewicht geprüft / Dest. Wasser nachgefüllt Ja Nein

Spez. Gewicht: _____ kg/l Temperatur: _____ °C

1 b) Polmuttern nachgezogen Ja Nein

c) Zellenverbindungen gefettet Ja Nein

d) Raumbelüftung

Art der Belüftung: _____ i.O. n.i.O.

a) Ladestrom (I_{NENN}) _____ A _____ V

2.1 b) Umschaltung auf Erhaltungsladung bei ($U_{2te\ Kennl.}$) _____ A _____ V

c) Erhaltungsladestrom (U_K) _____ A _____ V

d) Ausgleichsladung durchgeführt Ja Nein

a) Dauerlicht Netz: _____ A _____ V

Batterie: _____ A _____ V

b) Bereitschaftslicht Netz: _____ A _____ V

Batterie: _____ A _____ V

2.2 c) Abschaltung Automatisch Manuell

d) Störmeldetableau vorhanden Ja Nein

Standort: i.O. n.i.O.

a) Einschaltung der Sicherheitsbeleuchtung: _____ h

3 b) Sonstige Bemerkung:

Ergebniss: Anlage i.O. Anlage nicht i.O.

Datum | Unterschrift:

FA:

Sicherheitsbeleuchtungsgerät

Typ: _____

Gerätenummer: _____

Fabriknummer: _____

Zentralbatterie

Typ: _____

Auftragsnummer: _____

Inbetriebnahme

Erfolgt am: _____

durch Herr/Frau: _____

Firma: _____



■ FISCHER Akkulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service

Im Taubental 41 • D-41468 Neuss • Telefon 02131 52310-0 • Telefax 02131 52310-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de
Geschäftsführung Axel Fischer, Werner-Robby Fischer • Amtsgericht Neuss HRB 2330 • USt-IdNr. DE 120 690 604 • Str.-Nr. 12257244488 • WEEE-Reg.-Nr. DE 22788414
Deutsche Bank AG, IBAN DE44 3007 0024 0946 6566 00, SWIFT-BIC DEUTDE33 • Sparkasse Neuss, IBAN DE39 3055 0000 0000 2829 70, SWIFT-BIC WELADEDNXXX
National-Bank Essen, IBAN : DE60 360 2003 0000 7179774, SWIFT-BIC NBAGDE3E

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861