

## EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

**Fischer Akkumulatorentechnik GmbH**  
**Im Taubental 41**  
**D-41468 Neuss**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:  
 declares under its sole responsibility that the product:

LED Sicherheitsleuchte / *LED emergency light*:

Serie / *series*:  
**AXE, AXD**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden EU-Richtlinie(n) übereinstimmt:  
 to which this declaration relates is in conformity with the following EC-directives:

2014/35/EU	<b>Niederspannungs-Richtlinie</b> <i>Low-voltage-directive</i>
2014/30/EU	<b>Richtlinie zur elektromagnetische Verträglichkeit</b> <i>Electromagnetic-compatibility-directive</i>
2011/65/EU	<b>Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)</b> <i>Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)</i>

und dass folgende Normen oder normative Dokumente angewandt wurden:  
 and complies with the following standards or normative documents:

EN 60598-1:2015	Leuchten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen <i>Luminaires - Part 1: General requirements and tests</i>
EN 60598-2-22:2015	Leuchten - Teil 2-22: Besondere Anforderungen - Leuchten für Notbeleuchtung <i>Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting</i>
EN 62384:2007	Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED Module - Anforderungen an die Arbeitsweise <i>DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements</i>
EN 61347-2-13:2015	Geräte für Lampen - Teil 2-13: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module <i>Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules</i>
EN 61347-1:2016	Geräte für Lampen - Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen <i>Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements</i>
EN 61347-2-7:2012	Geräte für Lampen - Teil 2-7: Besondere Anforderungen an batterieversorgte elektronische Betriebsgeräte für die Notbeleuchtung <i>Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)</i>
EN 55015: 2013+A1	Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten <i>Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment</i>

Bemerkungen:  
 Remarks:

Neuss, 29.08.2018

Ort, Datum  
 Place, Date



Dipl.-Ing. Lars Elling  
 Produktentwicklung