FiSCHER
AKKUMULATORENTECHNIK

# EG-Konformitätserklärung
# EC-Declaration of Conformity

**Fischer Akkumulatorentechnik GmbH**
**Am Hagelkreuz 3a**
**41469 Neuss**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declare under our sole responsibility that the product:

**Notleuchten / Emergency luminaire: T6-Serie**

**T6W387ECC2; T6W387ECC2+EBH; T6W887ECC2; T6W887ECC2+EBH**
**T6W387SC; T6W387SC+EBH; T6W887SC; T6W887SC+EBH**
**T6WE87; T6WE87I; T6WE87N; T6WE87X**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden EU-Richtlinie(n) übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following EC-directives:

| | |
|---|---|
| 2006/95/EC | **Niederspannungs-Richtlinie**<br>**Low-voltage-directive** |
| 89/336/EWG<br>2004/108/EC | **Elektromagnetische Verträglichkeits-Richtlinie**<br>**Electromagnetic-compatibility-directive** |

und dass folgende Normen oder normative Dokumente angewandt wurden:
and complies with the following standards or normative documents:

| | |
|---|---|
| EN 60598-1: 2004 | Leuchten; Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen<br>Luminaires; Part 1: General requirements and tests |
| EN 60598-2-22: 1998<br>+ A1: 2003 | Leuchten; Teil 2-22: Besondere Anforderungen - Leuchten für Notbeleuchtung<br>Luminaires; Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting |
| EN 55015: 2006 | Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten<br>Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment |
| EN 61000-3-2: 2000 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme<br>Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits; Limits for harmonic current emissions |
| EN61000-3-3: 1995<br>+ A1: 2001 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte; Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <= 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen<br>Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits; Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltagesupply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection |
| EN 61547: 1995<br>+ A1: 2000 | Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen<br>Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements |

Bemerkungen:
Remarks:

Neuss, 24.11.2016

*Adam Mazur*
Assistent der
Geschäftsführung
Fachbereich Einkauf

Ort und Datum
Place and Date